


①



Horizont幕

FC 下LH 1~4

上LH FC 1~4

袖パネル

袖パネル

LH 4色 (1色×11枚) 300W×44灯 計8回路

仮設電源盤

FC 下FC 9~12

上FC FC 9~12

袖パネル

袖パネル

①, ②  
 <单相三線>※100A  
 C型60A×2  
 D型20A×4  
 平行(2口)×2  
 イーサネット×1  
 ※4口ロック付  
 MCB 3P100AF/100AT  
 <三相三線>※175A  
 D型20A(200V)×4  
 300A端子  
 ※MCB 3P 175A  
 M10スタッド端子

袖パネル

袖パネル

FC 下FC 5~8

上FC FC 5~8

※フロアコンセントは全てC型20A  
 ※各コンセントBOXに対してMAX6kwまで

袖パネル

袖パネル

FC 下FC 1~4

上FC FC 1~4

袖パネル

袖パネル

FC 前FC下 1~4

前FC上 FC 1~4

下手増設回路  
 1~4 ※1CL直A回路使用

上手増設回路  
 1~4 ※1CL直B回路使用

客席ギャラリー  
 C型60A×2  
 D型20A×2  
 平行×2  
 イーサネット×2

客席直回路 (14列-9)  
 C型30A×1  
 平行×1  
 イーサネット×2

客席ギャラリー  
 C型60A×2  
 D型20A×2  
 平行×2  
 イーサネット×2

