

発 電 設 備 (系統連系無し)

<資料-1>

メーカー名	久保田鉄工(株)
型式	NS2-60-RB
製造番号	NS2-60-002
電圧(kv)	0.22

発電方式	ディーゼルエンジン
用途	非常用
定格出力(kw)	48
設置年月日	昭和58年8月

<備考>

停電時の非常用発電(本館集会室・事務所/ホール棟)

電 力 使 用 実 績(平成27年11月～平成28年10月 直近1年間)

<資料-2>

年 月	常時契約電力(kw)	30分最大需要電力(kw)	使用電力量(kwh)	力率(%)
平成28年 10月	166	144	21,113	100
9月	166	125	21,761	100
8月	166	100	21,844	100
7月	166	106	19,063	100
6月	166	98	16,432	100
5月	166	96	15,646	100
4月	166	135	19,508	100
3月	166	110	18,526	100
2月	166	166	25,121	100
1月	153	123	18,647	100
平成27年 12月	153	128	19,785	100
11月	153	110	18,166	100

季節別使用電力実績 (kwh)

<資料-3>

夏季平日	37, 779kwh
夏季休日	26, 415kwh
その他季平日	101, 155kwh
その他季休日	69, 545kwh
合 計	234, 894kwh

* 夏季とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。

* 休日とは、次の日とします。

イ) 土曜日・日曜日

ロ) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び年末年始(12月30日から1月4日)

月別電気使用量の推移 (kwh)

<資料-4>

(平成27年11月～平成28年10月)

年 月	他季平日	他季休日	夏季平日	夏季休日
平成28年10月	5,714	5,161	4,505	5,753
9月			13,852	7,909
8月			12,714	9,130
7月	5,336	3,789	6,899	3,039
6月	11,590	4,842		
5月	7,616	8,030		
4月	12,218	7,290		
3月	11,434	7,092		
2月	14,088	11,033		
1月	9,943	8,704		
平成27年12月	12,769	7,016		
11月	10,502	7,664		