

Ⅲ. 受水槽清掃業務

「水道法」および「建築物における衛生環境の確保に関する法律」に基づく環境衛生管理基準に従って受水槽設備の点検、清掃、検査を行う。

1. 対象機器	(公益・文化共用) 受水槽 FRP 10.1 t (総容量・2槽式) 1槽 副受水槽 1 t 1槽
2. 作業周期	年1回
3. 作業内容	ア. デッキブラシ、高圧洗浄機等による槽内の壁面、床面および導入管の洗浄 イ. 清水による完全洗浄清掃 ウ. 次亜鉛素酸ナトリウムによる消毒 (30分2回) エ. 清水による消毒液の洗い落とし オ. 消毒済みのタオルによる槽内の拭き取り カ. 水槽周辺の清掃 キ. 水槽内への異物侵入の有無の点検 ク. 揚水ポンプ、バルブ類の点検 ケ. 制御機器類の作動確認 コ. 末端給水蛇口からの水による残留塩素測定

－ 以 上 －