

XV. 電気設備保安管理業務

XVI. 受電設備精密点検（遠隔監視システム）

（ベルヒル文化棟）

受電に係る設備設備

- ・受変電設備容量 1,750kVA
- ・受電電圧 6.6kV

非常用予備発電に係る設備

- ・定格容量 625kVA

受変電設備において、法令で定められた機能の維持と、電気保安の業務を円滑適切に行うため、電力設備を正規の状態に保持することを目的として、別紙「巡視点検測定及び手入基準」を基に点検を行う。

－ 以 上 －

