

IV. プレフィルター点検清掃・フロン排出抑制法に基づく簡易点検業務

1. プレフィルター点検清掃

| | |
|----------|--|
| (1) 対象機器 | ①生涯学習施設 ・ビル用マルチエアコン室内機 計36台 ②文化ホール ・空気調和機計 計6台 ・空冷パッケージエアコン室内機 計18台 ・ガスヒートポンプエアコン室内機 計57台 ・全熱交換器付ファン 計50台 ③公益・文化共用 ・空冷パッケージエアコン等室内機 計2台 (VI. 設備運転監視業務 表1「設備一覧表」の通り) |
| (2) 点検周期 | 年2回 |
| (3) 点検内容 | 対象機器のプレフィルターの洗浄清掃 ※高性能・中性能フィルターの取替は別途 |

2. フロン排出抑制法に基づく簡易点検業務

| | |
|----------|--|
| (1) 対象機器 | ①生涯学習施設 ・ビル用マルチエアコン室外機 計6台 ②文化ホール ・空気調和機計 計6台 ・空冷パッケージエアコン室外機 計12台 ・ガスヒートポンプエアコン室外機 計18台 ③公益・文化共用 ・空冷パッケージエアコン等室外機 計2台 (VI. 設備運転監視業務 表1「設備一覧表」の通り) |
| (2) 点検周期 | 年4回 |
| (3) 点検内容 | 対象機器のフロン排出抑制法に伴う簡易点検 |

－ 以 上 －