

Ⅶ. 監視カメラ保守点検業務

1. 対象機器	<p>【文化ホール専用】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ I T Vモニター 1 式 ・ I T Vカメラ 1 1 台 <p>B 1 階ロビー SANYO VCC-9400 × 1 台</p> <p>1 階トラックヤード SANYO VCC-9400 × 1 台</p> <p>M 2 階駐輪場 SANYO VCC-D672 × 4 台</p> <p>3 階フラットホール パナソニック AW-E350 × 1 台</p> <p>5 階メインホール パナソニック AW-E350 × 1 台</p> <p>5 階袖舞台 パナソニック AW-E350 × 2 台</p> <p>5 階ホワイエ SANYO VCC-9400 × 1 台</p> <p>(VI. 運転監視業務 設備一覧表 参照)</p>
2. 点検周期	年 2 回
3. 点検内容	<p>(1) モニターの動作確認</p> <p>(2) 操作スイッチ等の異常有無の点検</p> <p>(3) カメラの外観清掃</p> <p>(4) カメラの動作確認</p>

－ 以 上 －