

Ⅳ. プレフィルター点検清掃・フロン排出抑制法に基づく簡易点検業務

1. プレフィルター点検清掃

(1) 対象機器	①生涯学習施設 ・ビル用マルチエアコン室内機 計36台（内訳 天井カセット型22台／天井隠ぺい型14台） ②文化ホール ・空気調和機据置型 計6台 ・空冷パッケージエアコン室内機天井カセット型 計18台 ・ガスヒートポンプエアコン室内機 計57台（内訳 天井カセット型30台／天井隠ぺい型23台／据え置き型4台） ・全熱交換器 計50台 ③公益・文化共用 ・空冷パッケージエアコン室内機据置型 計2台（電気室） （Ⅵ. 設備運転監視業務 表1「設備一覧表」の通り）
(2) 点検周期	年2回
(3) 点検内容	対象機器のプレフィルターの洗浄清掃 ※高性能・中性能フィルターの取替は別途

2. フロン排出抑制法に基づく簡易点検業務

(1) 対象機器	①生涯学習施設 ・ビル用マルチエアコン室外機 計6台 ②文化ホール ・空気調和機計 計6台 ・空冷パッケージエアコン室外機 計12台 ・ガスヒートポンプエアコン室外機 計18台 ③公益・文化共用 ・空冷パッケージエアコン等室外機 計2台 （Ⅵ. 設備運転監視業務 表1「設備一覧表」の通り）
(2) 点検周期	年4回
(3) 点検内容	対象機器のフロン排出抑制法に伴う簡易点検

3. 制気口清掃（契約期間中に全数）

給気口81か所 内34か所フィルター清掃含む
 排気口118か所 内9か所フィルター清掃含む
 外部制気口 RF29か所 4F14か所

－ 以 上 －